DVGW CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DVGW type examination certificate*

**DW-7511BR0042**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | BEULCO GmbH & Co KG<br>Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | BEULCO GmbH & Co KG<br>Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn |
| **Produktart**<br>***product category*** | Werkstoffübergangsverbinder: Übergang auf PE-HD für Trinkwasserrohre (7511) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Klemmverbinder aus Metall für Rohre aus PE (PE 80 bzw. PE 100) bzw. aus PE-Xa |
| **Modell**<br>***model*** | Beulco-88 |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: RA4158.224520.22 vom 24.06.2022 (SKH)<br>Mechanikprüfung: 415811/0.1/97876 vom 10.10.2011 (SKH)<br>Mechanikprüfung: 415808/0.1/83980 vom 24.11.2008 (SKH)<br>UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0266/16 vom 08.12.2021 (TZW)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 009/17 vom 29.05.2017 (TZW) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DIN 8076 (01.09.2013)- in Anlehnung<br>UBA BWGL-Metalle (20.06.2022)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 12.01.2027 / 22-0293-WNV |

70028-04-A-DE

15.12.2022 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| Beulco-88 | Nenndruckstufe: SDR 11<br>Nennweite: DN 20 | |
| Beulco-88 | Nenndruckstufe: SDR 11<br>Nennweite: DN 25 | |
| Beulco-88 | Nenndruckstufe: SDR 11<br>Nennweite: DN 32 | |
| Beulco-88 | Nenndruckstufe: SDR 11<br>Nennweite: DN 40 | |
| Beulco-88 | Nenndruckstufe: SDR 11<br>Nennweite: DN 50 | |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| **Registr.-Nr.**<br>***registration no.*** | **Bauteil (Produktart)**<br>***component*** | **Modell/Typ**<br>***model/type*** | **Hersteller**<br>***manufacturer*** |
|---|---|---|---|
| DW-5253BR0393 | Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation | LOPI 60/LOPI 60 | Lopigom S.p.A. |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Druckstufe: PN 16 (für Rohre aus PE 100) bzw. PN 12.5 (für Rohre aus PE 80 und PE-Xa)

Der Verbinder kann auch mit Rohren aus PE-Xa verwendet werden. Diese Verwendung ist in der DIN 8076 nicht beschrieben. Daher wird die DIN 8076 hierfür in Anlehnung herangezogen.